

Predmet: čistiareň odpadových vôd**Od:** Bučko Miroslav <Miroslav.Bucko@vodarne.eu>**Dátum:** 17.10.2022, 13:48**Pre:** "obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk" <obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk>

Dobrý deň, na požiadanie starostu obce, podávam vysvetlenie k zhoršeniu kvality čistenia odpadových vôd v obci Krh. Podhradie. Na uvedenej ČOV došlo k poškodeniu resp. poruche dúchadla. Pracovníkmi bolo osadené rezervné dúchadlo, ktoré však vydržalo cca 2 týždne. ČOV ostala fungovať len na jednu os čo je nedostačujúce pre normálny chod. ČOV. Dúchadla boli zaslané do opravy najprv do f. Wexim, ktorá nam po mesiaci doručila dúchadla s tým, že oni to opraviť nevedia. Bola vypísaná ďalšia súťaž, kde na opravu sa podujala f. LK pump. Servis. Po niekoľkých urgovaniach nám dúchadla vrátili neopravené. Tým dochádzalo k strate času a nakoniec ďalšou súťažou bolo vysúťažené nové dúchadlo, ktoré je konečne osadené na ČOV. Zo strany VVS a.s. závod Rožňava bolo zrealizované čistenie polovice celej ČOV, boli osadené koše na zachytávanie hrubých nečistôt. Po zapracovaní baktérií na vyčistenej časti dôjde k čisteniu druhej polovice, ale to už neovplyvní chod ČOV a ani zhoršenú kvalitu ovzdušia.

Vedúci ČOV a kanalizácií : Miroslav Bučko